



LEGENDA VZT:

 PRÍVODNÝ VZDUCH, UPRAVENÝ (OHREV, CHLADENIE)

 ODPADNÝ VZDUCH

 CU ROZVOD CHLADIVA

1- TEXTILNÁ VÝUSTKA, POLKRUHOVÁ, L=16 m, d630 mm

2a - TEXTILNÁ VÝUSTKA, POLKRUHOVÁ, L=15,5 m, d630 mm

2b - TEXTILNÁ VÝUSTKA, POLKRUHOVÁ, L=15,5 m, d500 mm

3a - VONKAJŠIA JEDNOTKA Qk = 25 kW, Qch = 20 kW, ULOŽENIE NA KONZOLÁCH S NOSNOSŤOU MIN. 150 kg

3b - KANÁLOVÁ JEDNOTKA min. 4000 m³/h, min. 130Pa

4 - VEĽKOOBJEMOVÝ PRÍVODNÝ DIFÚZOR, D315, OBRÁZ PRÚDENIA VZDUCHOVÉHO PRÚDU (HORIZONTÁLNY ALEBO VERTIKÁLNY) OVLÁDANÝ SERVOPOHONOM

RK - REGULAČNÁ KLAPKA, RUČNÁ